

## 小田原市における学校施設の耐震化状況一覧

### □ 学校施設の耐震性 ～ 新耐震基準とIS値 ～

●**新耐震基準**・・・ 建物をどのように建築するか「耐震基準」は、建築基準法等によって定められており、昭和56年6月の建築基準法改正による現行の耐震基準が「新耐震基準」、これ以前の耐震基準が「旧耐震基準」と呼ばれています。

「新耐震基準」による建物は、震度6～震度7の大きな地震でも、建物が倒壊しないことを想定しており、実際に施行後に起きた「阪神・淡路大震災」でも、旧耐震基準の建物と比べて、その被害は少なかったといわれています。

したがって、現行の「新耐震基準」を満たさない「旧耐震基準」の建物には、「新耐震基準」の建物と同等以上の耐震性を確保するよう、「耐震診断」による耐震性の確認が、また、耐震性が無いと判断された場合には「耐震補強工事」が必要となります。

●**IS値**・・・・・・・「旧耐震基準」の建物の耐震性能をあらわす指標であり、文部科学省では、学校施設の耐震基準を「IS値0.70以上」としています。

### □ 小田原市における耐震化への取り組み

小田原市では、「旧耐震基準」の建物の耐震性を確保するべく、「耐震診断」を実施し、「IS値0.70未満」の建物については「耐震補強工事」を実施しており、平成21年度をもって、全ての学校施設の耐震化が完了しました。

建物名称	所在地	用途	棟No	構造	建築年月日	耐震診断		耐震補強工事		耐震性
						年度	IS値	年度	IS値	
1 三の丸小学校	本町1-12-49	校舎	1	RC	H07.12	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	2	RC	H07.12	—	—	—	—	新耐震基準
		屋内運動場	3	RC	H07.12	—	—	—	—	新耐震基準
2 新玉小学校	浜町2-1-20	校舎	1	RC	S40.03	S63	0.31	H05	0.72	○
		校舎	2	RC	S43.02	S63	0.46	H4	0.88	○
		屋内運動場	3	S	S58.03	—	—	—	—	新耐震基準
3 足柄小学校	扇町3-21-7	校舎	1	RC	S47.12	H01	0.49	H11	0.93	○
		校舎	2	RC	S50.03	H01	0.41	H11	0.98	○
		校舎	3	RC	S51.03	H01	1.13	—	—	○
		屋内運動場	4	RC	H01.02	—	—	—	—	新耐震基準
4 芦子小学校	扇町1-37-7	校舎	1	RC	S44.03	H01	0.45	H14	0.84	○
		校舎	2	RC	S54.03	H01	0.71	—	—	○
		校舎	3	RC	S55.11	H01	0.74	—	—	○
		校舎	4	RC	S59.03	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	5	RC	S43.03	H01	0.77	—	—	○
		屋内運動場	6	S	S46.03	H10	0.45	H12	1.03	○
5 大窪小学校	板橋985	校舎	1	RC	H06.03	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	2	RC	H06.03	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	3	RC	H06.03	—	—	—	—	新耐震基準
		渡り廊下	4	S	H06.04	—	—	—	—	新耐震基準
		屋内運動場	5	RC	H06.03	—	—	—	—	新耐震基準
6 早川小学校	早川2-14-1	校舎	1	RC	S39.03	S63	0.37	H4	0.81	○
		校舎	2	RC	S55.03	H01	1.24	—	—	○
		屋内運動場	3	S	S45.03	H10	0.45	H12	1.03	○
7 山王小学校	東町2-9-1	校舎	1	RC	S45.03	H01	0.30	H05	0.72	○
		屋内運動場	2	S	S48.03	H11	0.98	—	—	○
8 久野小学校	久野1561	校舎	1	RC	S49.03	H01	0.48	H13	0.72	○
		屋内運動場	2	S	S54.01	H16	1.05	—	—	○
9 富水小学校	飯田岡481	校舎	1	RC	S41.03	S63	0.35	H07	0.83	○
		校舎	2	RC	S54.03	H02	0.29	H09	0.81	○
		校舎	3	RC	S55.04	H02	0.99	—	—	○
		校舎	4	RC	S60.03	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	5	RC	S60.12	—	—	—	—	新耐震基準
		屋内運動場	6	SRC	S43.02	H21	0.15	—	—	新耐震基準
10 町田小学校	寿町2-7-25	校舎	1	RC	S42.01	H01	0.29	H08	0.77	○
		校舎	2	RC	S55.08	H01	0.42	H07	0.77	○
		校舎	3	RC	S58.12	—	—	—	—	新耐震基準
		屋内運動場	4	S	H26.3	—	—	—	—	新耐震基準
11 下府中小学校	酒匂930	校舎	1	RC	S53.12	H01	0.72	—	—	○
		校舎	2	RC	S53.12	H01	0.36	H08	0.77	○
		校舎	3	RC	S53.12	H01	0.61	H09	0.71	○
		屋内運動場	4	S	S55.02	H17	0.66	H20	0.76	○
12 桜井小学校	曾比1943	校舎	1	RC	S42.02	H01	0.59	H15	0.80	○
		校舎	2	RC	S49.03	H01	0.58	H16	0.76	○
		校舎	3	RC	S52.03	H01	0.60	H19	0.73	○
		屋内運動場	4	S	S53.12	H17	0.60	H20	0.79	○

建物名称	所在地	用途	棟No	構造	建築年月日	耐震診断		耐震補強工事		耐震性
						年度	IS値	年度	IS値	
13 千代小学校	千代687	校舎	1	RC	S45.03	H01	0.45	H12	0.72	○
		校舎	2	RC	S47.03	H01	0.32	H10	0.71	○
		校舎	3	RC	H23.3	—	—	—	—	新耐震基準
14 下曾我小学校	曾我原333	屋内運動場	4	S	S57.02	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	1	RC	H01.07	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	2	RC	H01.07	—	—	—	—	新耐震基準
15 国府津小学校	国府津2485	校舎	1	RC	S44.12	H01	0.52	H13	0.71	○
		校舎	2	RC	S48.03	H01	0.61	H14	0.83	○
		校舎	3	RC	S50.03	H01	0.60	H13	0.78	○
16 酒匂小学校	酒匂5-15-3	校舎	4	RC	S50.03	H01	0.85	—	—	○
		校舎	5	RC	S50.03	H01	0.85	—	—	○
		校舎	6	RC	S63.03	—	—	—	—	新耐震基準
17 片浦小学校	根府川534	校舎	7	S	S50.12	H12	0.31	H16	1.15	○
		校舎	1	RC	S48.02	H01	0.76	—	—	○
		校舎	2	RC	S50.03	H01	0.58	H18	0.80	○
18 曾我小学校	曾我大沢69	校舎	3	RC	S50.03	H01	0.45	H19	0.74	○
		校舎	4	RC	S52.01	H14	0.40	H16	1.18	○
		屋内運動場	3	SRC	S52.01	H14	0.40	H16	1.18	○
19 東富水小学校	中曾根359	校舎	1	RC	S57.06	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	2	RC	S59.02	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	1	RC	S50.03	H01	0.55	H20	0.71	○
20 前羽小学校	前川858	校舎	2	S	S55.03	H01	0.31	H20	0.71	○
		校舎	1	RC	S45.03	S63	0.45	H08	0.84	○
		校舎	2	RC	S46.03	S63	0.56	H09	0.84	○
21 下中小学校	小船178	校舎	3	RC	S48.02	S63	0.37	H06	1.17	○
		校舎	1	RC	S61.08	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	2	RC	S63.03	—	—	—	—	新耐震基準
22 矢作小学校	矢作227	校舎	3	S	S46.02	H11	0.35	H14	0.79	○
		校舎	1	RC	S57.03	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	2	RC	S58.12	—	—	—	—	新耐震基準
23 報徳小学校	小台405	校舎	3	S	S46.02	H11	0.44	H13	0.92	○
		校舎	1	RC	S48.02	H01	0.44	H18	0.81	○
		校舎	2	RC	S49.03	H01	1.34	—	—	○
24 豊川小学校	成田530-1	校舎	3	RC	S50.03	H01	0.31	H17	0.71	○
		校舎	4	RC	S50.03	H01	0.62	H18	0.72	○
		校舎	5	RC	S50.12	H13	0.76	H15	0.94	○
25 富士見小学校	南鴨宮3-25-1	校舎	1	RC	S52.03	H01	0.40	H08	0.70	○
		校舎	2	RC	S53.03	H01	0.61	H08	0.74	○
		校舎	3	RC	H03.03	—	—	—	—	新耐震基準
26 城山中学校	城山3-4-1	校舎	4	SRC	S53.03	H15	0.39	H17	0.72	○
		校舎	1	RC	S58.02	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	2	RC	S58.02	—	—	—	—	新耐震基準
27 白鷗中学校	東町4-13-1	校舎	3	SRC	S59.02	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	1	RC	S59.12	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	2	RC	S59.12	—	—	—	—	新耐震基準
28 白山中学校	扇町5-7-17	校舎	3	RC	S59.12	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	4	RC	S61.03	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	1	RC	S46.03	H01	0.50	H10	0.92	○
29 城南中学校	板橋875-1	校舎	2	RC	S51.03	H01	0.66	H11	1.01	○
		校舎	3	RC	S51.03	H01	0.50	H11	1.07	○
		校舎	4	RC	S63.03	—	—	—	—	新耐震基準
28 白山中学校	扇町5-7-17	渡り廊下	5	RC	S63.03	—	—	—	—	新耐震基準
		渡り廊下	6	RC	S63.03	—	—	—	—	新耐震基準
		渡り廊下	7	SRC	H03.02	—	—	—	—	新耐震基準
29 城南中学校	板橋875-1	渡り廊下	8	RC	H03.02	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	1	RC	S35.09	S63	0.31	H08	0.72	○
		校舎	2	RC	S61.03	—	—	—	—	新耐震基準
28 白山中学校	扇町5-7-17	校舎	3	RC	S48.02	H20	0.63	H20	0.82	○
		校舎	1	RC	S31.09	S62	0.32	H15	0.82	○
		校舎	2	RC	S42.03	S63	0.27	H06	0.96	○
29 城南中学校	板橋875-1	校舎	3	RC	S53.03	H01	0.42	H15	0.73	○
		校舎	4	RC	S55.03	H15	0.78	—	—	○
		校舎	5	RC	S58.03	—	—	—	—	新耐震基準
29 城南中学校	板橋875-1	渡り廊下	6	SRC	S58.03	—	—	—	—	新耐震基準
		渡り廊下	7	RC	S55.03	H15	0.78	—	—	○
		渡り廊下	8	RC	S58.03	—	—	—	—	新耐震基準
29 城南中学校	板橋875-1	校舎	9	S	S47.03	H18	0.11	H20	0.92	○
		校舎	1	RC	S37.10	S62	0.31	H4	0.78	○
		校舎	2	RC	S51.05	S62	0.31	H4	0.78	○
29 城南中学校	板橋875-1	校舎	3	SRC	S41.03	H18	0.16	H20	0.79	○

建物名称	所在地	用途	棟No	構造	建築年月日	耐震診断		耐震補強工事		耐震性
						年度	IS値	年度	IS値	
30 鴨宮中学校	鴨宮547	校舎	1	RC	S36.02	S62	0.73	—	—	○
		校舎	2	RC	S45.03	S63	0.35	H06	0.83	○
		校舎	3	RC	S46.03	S63	0.31	H07	0.83	○
		校舎	4	RC	S55.03	H02	0.72	—	—	○
		校舎	5	S	S59.02	—	—	—	—	新耐震基準
		渡り廊下	6	RC	S46.03	S63	0.31	H07	0.83	○
		屋内運動場	7	S	S42.03	H18	0.10	H20	0.78	○
31 千代中学校	千代800	校舎	1	RC	S54.03	H02	0.55	H10	0.89	○
		校舎	2	RC	S55.03	H02	0.36	H11	0.86	○
		校舎	3	RC	S62.03	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	4	RC	S56.03	H02	0.62	H11	0.72	○
		屋内運動場	5	S	S39.03	H18	0.10	H20	0.82	○
32 国府津中学校	国府津2372	校舎	1	RC	S55.12	H01	0.96	—	—	○
		校舎	2	RC	S58.08	—	—	—	—	新耐震基準
		屋内運動場	3	S	S40.03	H20	0.14	H21	0.79	○
33 酒匂中学校	酒匂3-4-1	校舎	1	RC	S57.12	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	2	RC	S59.09	—	—	—	—	新耐震基準
		校舎	3	RC	S63.03	—	—	—	—	新耐震基準
		渡り廊下	4	RC	S59.09	—	—	—	—	新耐震基準
		屋内運動場	5	S	S44.03	H20	0.14	H21	0.75	○
34 片浦中学校	根府川141	校舎	1	RC	S61.08	—	—	—	—	新耐震基準
		屋内運動場	2	S	S45.03	H20	0.10	H21	0.78	○
35 泉中学校	飯田岡22	校舎	1	RC	S42.03	S63	0.27	H07	0.82	○
		校舎	2	RC	S42.12	S63	0.28	H08	0.74	○
		校舎	3	RC	S61.03	—	—	—	—	新耐震基準
		渡り廊下	4	RC	S42.12	S63	0.28	H08	0.74	○
		屋内運動場	5	S	S46.03	H20	0.13	H21	0.75	○
36 橘中学校	羽根尾410	校舎	1	RC	S42.02	H01	0.42	H09	0.79	○
		校舎	2	RC	S59.11	—	—	—	—	新耐震基準
		(新規) 渡り廊下	3	RC	S59.11	—	—	—	—	新耐震基準
		屋内運動場	4	S	S44.03	H20	0.24	H21	0.83	○
37 城北中学校	栢山2888	校舎	1	RC	S50.03	H01	0.55	H08	0.70	○
		校舎	2	RC	S51.03	H01	0.62	H08	0.72	○
		校舎	3	RC	S53.03	H01	0.62	H08	0.72	○
		渡り廊下	4	RC	S53.03	H01	0.62	H08	0.72	○
		屋内運動場	5	S	S50.03	H20	0.08	H21	0.72	○
38 酒匂幼稚園	酒匂6-8-26	園舎	1	RC	S48.02	H01	0.43	H09	0.72	○
39 東富水幼稚園	中曽根355-5	園舎	1	RC	S46.03	H01	0.47	H08	0.73	○
40 前羽幼稚園	前川510	園舎	1	S	S47.03	H20	0.07	H21	0.71	○
41 下中幼稚園	小船174-1	園舎	1	RC	S53.03	H01	1.44	—	—	○
42 矢作幼稚園	矢作231	園舎	1	RC	S49.03	H01	0.90	—	—	○
43 報徳幼稚園	柳新田129-3	園舎	1	RC	S53.05	H01	0.38	H10	0.73	○