

各種薬剂使用量

①次亜塩素酸ナトリウム(12%溶液)〈用途;消毒及び殺菌〉 (単位:kg)

| 使用箇所 | 頻度 | 使用量 | | | | 計 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | |
| 浴槽循環設備(薬注装置) | サウナ営業日 | 41 | 42 | 42 | 42 | 167 |
| 浴槽および配管の洗浄 | 1回/週 | 39 | 38 | 38 | 38 | 153 |

②タワークリン W-150 〈用途;スライム、レジオネラ属菌防止〉 (単位:kg)

| 使用箇所 | 頻度 | 使用量 | | | | 計 |
|------|----------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | |
| 冷却塔 | 1回/月(夏期) | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |

③トップコール T-917 〈用途;スケール付着防止〉 (単位:kg)

| 使用箇所 | 頻度 | 使用量 | | | | 計 |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | |
| 冷却塔(薬注装置) | 冷却塔運転時 | 39 | 51 | 30 | 30 | 150 |