

かもめ図書館照明改修希望箇所 点灯時間

	器具 NO	場所	箇所	点灯時間 (時間/年)	備考
1階	ホ	閲覧室及び読書コーナー	24	3,170	開館時間に準ずる
	ホ	レファランスコーナー	14	3,170	開館時間に準ずる
	ツ	ブラウジングコーナー (雑誌コーナー)	22	3,170	開館時間に準ずる
	ホ	雑誌コーナー及び児童コーナー	10	3,170	開館時間に準ずる
	ホ	おはなしの部屋 (元グループ研究室)	4	134	土日1時間、第2・4火曜1時間
	へ	公開書架室 児童コーナー	78	3,170	開館時間に準ずる
	A1-1 A1-2 A1-3 A1-5	執務室	80	4,108	土・日・祝日・休館日8時～18時の10時間、平日8時～20時の12時間
2階	ニ	公開書架室 成人コーナー	32	3,170	開館時間に準ずる
	ホ	研修室	4	1,283	AC-6の空調時間
	リ	廊下 (集会室前)	17	3,170	開館時間に準ずる
	ロ ・ ハ	シャンデリア	3	3,170	開館時間に準ずる
外	J	外灯	12	2,371	夏季(6月～8月)は19時～24時の5時間、それ以外は17時～24時の7時間
	L	庭園灯	2	2,371	夏季(6月～8月)は19時～24時の5時間、それ以外は17時～24時の7時間
	K	ポール灯	5	510	平日のみ 夏季(6月～8月)は18時～19時30分の1.5時間、それ以外は17時～19時30分の2.5時間

※その他の箇所についてはウォークスルー時に確認してください。