

## 別添1-1

## 小田原市立かもめ図書館照明 改修希望箇所

	器具 NO	場所	品名・仕様	箇所	備考
1階	ホ	閲覧室及び読書コーナー	埋込アクリルカバー丸型 (1000φ) FPL96W×4 (200V)	24	
	ホ	レファランスクーナー	埋込アクリルカバー丸型 (1000φ) FPL96W×4 (200V)	14	
	ツ	ブラウジングコーナー (雑誌コーナー)	電球ダウンライト IRS2-J150 (100V)	22	
	ホ	雑誌コーナー及び児童コーナー	埋込アクリルカバー丸型 (1000φ) FPL96W×4 (200V)	10	
	ホ	おはなしの部屋 (元グループ研究室)	埋込アクリルカバー丸型 (1000φ) FPL96W×4 (200V)	4	
	へ	公開書架室 児童コーナー	吊下灯NH150W ※安定器付	78	4箇所LED化済
	ト	子どもクラブ室	JD300X1 吊下灯	8	既存機器を撤去し、天井から吊り下げない形式を希望
	A1-1 A1-2 A1-3 A1-5	執務室	A1-1・A1-2・A1-3 FLR40×2 (200V) 埋込器具 (下面開放) A1-5 FL20×2 (200V) 埋込下面開放 端部用	80	90箇所のうち、10箇所はLED化済
2階	ニ	公開書架室 成人コーナー	吊下灯NH150W×4	32	100Vへ変更済 (電球交換のみ希望) 16箇所はLED化済
	ホ	研修室	埋込アクリルカバー丸型 (1000φ) FPL96W×4 (200V)	4	
	リ	廊下 (集会室前)	吊下灯HQI 70W ※安定器別置	17	
	ロ ・ ハ	シャンデリア	HQI250×9 (200V) HQI150×9 (200V)	3	
外	J	外灯		12	
	L	庭園灯		2	
	K	ポール灯		5	

※竣工時参考 詳細はウォークスルー時に確認すること。