

令和8年度法定水質検査結果（給水栓水）

根府川低区配水池管末

番号	検査項目	水質基準	検査年月日										
		(mg/L)	2026年4月15日	2026年5月20日	2026年6月10日	2026年7月8日							
—	水温（℃）	—	17.2	21.3	19.0	21.1							
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下		0.0001未満									
4	水銀及びその化合物	0.0005以下		0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	0.01以下		0.001未満									
6	鉛及びその化合物	0.01以下		0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下		0.001未満									
8	六価クロム化合物	0.02以下		0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	0.04以下		0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下		0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下		0.52									
12	フッ素及びその化合物	0.8以下		0.02									
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下		0.01未満									
14	四塩化炭素	0.002以下		0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	0.05以下		0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下		0.0004未満									
17	ジクロロメタン	0.02以下		0.0002未満									
18	テトラクロロエチレン	0.01以下		0.0002未満									
19	トリクロロエチレン	0.01以下		0.0002未満									
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	0.00005以下		0.000005未満									
21	ベンゼン	0.01以下		0.0002未満									
22	塩素酸	0.6以下		0.06未満									
23	クロロ酢酸	0.02以下		0.002未満									
24	クロロホルム	0.06以下		0.0002未満									
25	ジクロロ酢酸	0.03以下		0.002未満									
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下		0.0003									
27	臭素酸	0.01以下		0.001未満									
28	総トリハロメタン	0.1以下		0.0008未満									
29	トリクロロ酢酸	0.03以下		0.002未満									
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下		0.0002未満									
31	ブロモホルム	0.09以下		0.0002未満									
32	ホルムアルデヒド	0.08以下		0.001未満									
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下		0.01未満									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下		0.02未満									
35	鉄及びその化合物	0.3以下		0.02未満									
36	銅及びその化合物	1.0以下		0.01未満									
37	ナトリウム及びその化合物	200以下		3.6									
38	マンガン及びその化合物	0.05以下		0.001未満									
39	塩化物イオン	200以下	2.8	2.9	2.8	2.7							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下		24									
41	蒸発残留物	500以下		94									
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下		0.02未満									
43	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	0.02以下		0.005未満									
46	フェノール類	0.005以下		0.0005未満									
47	有機物(TOC)	3以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
48	pH値	5.8以上8.6以下	8.1	7.8	8.0	7.9							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
—	残留塩素	0.1以上（遊離）	0.31	0.35	0.35	0.40							