

下水道管路の緊急工事について

1 概 況

令和7年12月26日に下水道管路包括的維持管理業務の受注者である小田原下水道サービスが、栄町一丁目交差点にある人孔（マンホール）の点検及び管路清掃を行ったところ、小口径ヒューム管φ30cmの上部破損を確認した。

その後、令和8年1月8日の追加調査により、下流区間の上部破損も確認されたことから、速やかに関係機関（道路管理者・交通管理者・交通事業者）との協議を行い、この度、緊急工事の段取りが整ったことから、昼夜間の交通規制により実施する。

なお、上部破損の確認以降は、受注者とともに、人孔周辺の路面沈下の有無及び人孔内への土砂流出等の点検を実施している。


■対象箇所：小田原市栄町一丁目地内

市道0001(市管理)、国道255号(県管理)(栄町一丁目交差点内)

■下水道管：ヒューム管φ30cm、昭和61年度（1986年度）整備


■舗装構成：アスファルト層t=40cm（表層t=5cm、基層t=5cm、安定処理t=30cm）

セメント安定処理層t=40cm



概 略 図

下水道管路の緊急工事【布設替え】L=15.27m



2 工事スケジュール

下水道管路の緊急工事	令和8年1月		2月	
	25日		1日	8日
No. 0 人孔~No. 1 人孔	→			
No. 1 人孔~No. 2 人孔			→	

※令和8年1月25日(日)夜間から工事着手し、昼夜間工事を実施します。

※片側交互通行(昼夜間)、路線バスは通常どおり運行します。

※工事の進捗状況により、工事期間が変更になる場合があります。

3 その他

工事の進捗により、交通規制区間が変わりますので、詳細につきましては、
現地の看板等でお知らせします。

※工事の情報更新はホームページやInstagramでもご覧いただけます。

(1月23日から)



ホームページ



@JYOUNGESUINOCHIKARA
Instagram