

場外施設の運転維持管理業務一覧

<第一期>

| 飯泉取水ポンプ所 | | 中河原配水系統 | |
|-------------------|--------|---------|---------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務（電話連絡対応を含む） | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（水源地点検） | | | |
| 送水ポンプ点検（1号～3号） | 5回／週 | ○ | － |
| 操作盤点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（年次） | 1回／年 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | なし | － | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | なし | － | － |
| 機械警備業務 | なし | － | － |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○ | △ |

※1 水質管理業務は高田浄水場に到達する原水を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

| 中河原配水池 | | 中河原配水系統 | |
|---------------------|--------|---------|---------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 低圧盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 計装盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 緊急遮断弁操作盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検） | 不定期 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※2 | 発生時 | ○ | △ |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

| 下曽我加圧ポンプ所 | | 中河原配水系統 | |
|-------------------|-------|---------|---------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 受電切替盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| ポンプ盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 計装盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| CVCF盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 残塩計点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 残塩計点検（メーカー） | 1回／年 | － | ○ |
| 送水ポンプ点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 流入弁点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（隔月） | 1回／2月 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（年次） | 1回／年 | ○ | － |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務 | なし | － | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | ○ | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※1 | 発生時 | ○ | △ |

※1業務範囲を超える部分は本市範囲とする

<第二期>

| 飯泉取水ポンプ所 | | 中河原配水系統 | |
|-------------------|--------|---------|---------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務（電話連絡対応を含む） | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（水源地点検） | | | |
| 送水ポンプ点検（1号～3号） | 5回／週 | ○ | － |
| 操作盤点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検 | 1回／年 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | なし | － | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | なし | － | － |
| 機械警備業務 | なし | － | － |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○ | △ |

※1 水質管理業務は高田浄水場に到達する原水を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

| 中河原配水池 | | 中河原配水系統 | |
|---------------------|--------|---------|---------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 低圧盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 計装盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 緊急遮断弁操作盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検） | 不定期 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※2 | 発生時 | ○ | △ |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

| 下曽我加圧ポンプ所 | | 中河原配水系統 | |
|-------------------|-------|---------|---------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 受電切替盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| ポンプ盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 計装盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| CVCF盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 残塩計点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 残塩計点検（メーカー） | 1回／年 | － | ○ |
| 送水ポンプ点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 流入弁点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（隔月） | 1回／2月 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（年次） | 1回／年 | ○ | － |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務 | なし | － | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | ○ | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※1 | 発生時 | ○ | △ |

※1業務範囲を超える部分は本市範囲とする

<第一期>

| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
|---------------------|--------|---------|---------|
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 受電盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 変圧器盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 送水ポンプ盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 補機継電器盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 直流電源盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 遠方監視制御盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 計装盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| ポンプ室点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 遮断弁室点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 緊急遮断弁制御盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（隔月） | 1回／2月 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（年次） | 1回／年 | ○ | － |
| 地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検） | 不定期 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | ○ | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※2 | 発生時 | ○ | △ |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
|---------------------|--------|---------|---------|
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 受電切替盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 送水ポンプ盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 無停電電源盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 計装盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 送水ポンプ点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 残塩計点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 残塩計点検（メーカー） | 1回／年 | － | ○ |
| 緊急遮断弁制御盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（隔月） | 1回／2月 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（年次） | 1回／年 | ○ | － |
| 地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検） | 不定期 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | ○ | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※2 | 発生時 | ○ | △ |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

<第二期>

| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
|---------------------|--------|---------|---------|
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 受電盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 変圧器盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 送水ポンプ盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 補機継電器盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 直流電源盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 遠方監視制御盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 計装盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| ポンプ室点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 遮断弁室点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 緊急遮断弁制御盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（隔月） | 1回／2月 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（年次） | 1回／年 | ○ | － |
| 地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検） | 不定期 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | ○ | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※2 | 発生時 | ○ | △ |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
|---------------------|--------|---------|---------|
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 受電切替盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 送水ポンプ盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 無停電電源盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 計装盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 送水ポンプ点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 残塩計点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 残塩計点検（メーカー） | 1回／年 | － | ○ |
| 緊急遮断弁制御盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（隔月） | 1回／2月 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（年次） | 1回／年 | ○ | － |
| 地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検） | 不定期 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | ○ | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※2 | 発生時 | ○ | △ |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

<第一期>

| 諏訪原配水池 | | 久野配水系統 | |
|--------------------|--------|---------|---------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 受電計装盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| UPS装置点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 給水ポンプ制御盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 送水ポンプ点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（隔月） | 1回／2月 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（年次） | 1回／年 | ○ | － |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | ○ | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※2 | 発生時 | ○ | △ |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

| 第一水源地 | | 小峰配水系統 | |
|-------------------|--------|-----------|------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（遠方監視制御） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（水源地点検） | | | |
| 取水ポンプ盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 取水ポンプ点検（水位測定含む） | 2回／週 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

| 中曽根補助水源地 | | 小峰配水系統 | |
|-------------------|--------|-----------|------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（遠方監視制御） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（水源地点検） | | | |
| 深井戸水中ポンプ盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 取水ポンプ点検（水位測定含む） | 2回／週 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

<第二期>

| 諏訪原配水池 | | 久野配水系統 | |
|--------------------|--------|---------|---------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 受電計装盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| UPS装置点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 給水ポンプ制御盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 送水ポンプ点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（隔月） | 1回／2月 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（年次） | 1回／年 | ○ | － |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | ○ | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※2 | 発生時 | ○ | △ |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

| 第一水源地 | | 小峰配水系統 | |
|-------------------|--------|---------|---------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（水源地点検） | | | |
| 取水ポンプ盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 取水ポンプ点検（水位測定含む） | 2回／週 | ○ | － |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※2 | 発生時 | ○ | △ |

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

| 中曽根補助水源地 | | 小峰配水系統 | |
|-------------------|--------|---------|---------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（水源地点検） | | | |
| 深井戸水中ポンプ盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 取水ポンプ点検（水位測定含む） | 2回／週 | ○ | － |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※2 | 発生時 | ○ | △ |

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

| <第一期> | | | |
|--------------------------------|--------|-----------|------|
| 第二水源地 | | 小峰配水系統 | |
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（遠方監視制御） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（水源地点検） | | | |
| 受電盤点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 主変圧器盤点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 切替盤点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 200V動力変圧器盤点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 照明変圧器盤点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 電気室温度点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 取水ポンプ盤点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 取水ポンプ点検（No.1～No.2） （水位測定含む） | 5回／週 | － | ○ |
| 調整池送水ポンプ盤点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 送水ポンプ点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 補機盤点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 計装盤点検 | 5回／週 | － | ○ |
| ポンプ室点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 電気室換気点検 | 5回／週 | － | ○ |
| ポンプ室換気点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 自家発電機換気点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 次亜注入ポンプ操作盤点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 次亜塩素タンク点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 第一水源地水質計器点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 第一水源地水質計器点検 （メーカー点検） | 1回／年 | － | ○ |
| 中曽根補助水源地水質計器点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 中曽根補助水源地水質計器点検 （メーカー点検） | 1回／年 | － | ○ |
| 第二水源地No.1水質計器点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 第二水源地No.1水質計器点検 （メーカー点検） | 1回／年 | － | ○ |
| 第二水源地No.2水質計器点検 | 5回／週 | － | ○ |
| 第二水源地No.2水質計器点検 （メーカー点検） | 1回／年 | － | ○ |
| 消防設備点検（法定） | 2回／年 | － | ○ |
| 空調設備点検（法定） | 1回／3年 | － | ○ |
| 次亜注入機点検（メーカー点検） | 1回／年 | － | ○ |
| 自家用電気工作物点検（隔月） | 1回／2月 | － | ○ |
| 自家用電気工作物点検（年次） | 1回／年 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務 | | | |
| 法定外検査※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 処理工程管理 | 通年（定期） | － | ○ |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

| <第二期> | | | |
|--------------------------------|--------|---------|---------|
| 第二水源地 | | 小峰配水系統 | |
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 5回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（水源地点検） | | | |
| 受電盤点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 主変圧器盤点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 切替盤点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 200V動力変圧器盤点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 照明変圧器盤点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 電気室温度点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 取水ポンプ盤点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 取水ポンプ点検（No.1～No.2） （水位測定含む） | 5回／週 | ○ | － |
| 調整池送水ポンプ盤点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 送水ポンプ点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 補機盤点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 計装盤点検 | 5回／週 | ○ | － |
| ポンプ室点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 電気室換気点検 | 5回／週 | ○ | － |
| ポンプ室換気点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 自家発電機換気点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 次亜注入ポンプ操作盤点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 次亜塩素タンク点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 第一水源地水質計器点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 第一水源地水質計器点検 （メーカー点検） | 1回／年 | － | ○ |
| 中曽根補助水源地水質計器点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 中曽根補助水源地水質計器点検 （メーカー点検） | 1回／年 | － | ○ |
| 第二水源地No.1水質計器点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 第二水源地No.1水質計器点検 （メーカー点検） | 1回／年 | － | ○ |
| 第二水源地No.2水質計器点検 | 5回／週 | ○ | － |
| 第二水源地No.2水質計器点検 （メーカー点検） | 1回／年 | － | ○ |
| 消防設備点検（法定） | 2回／年 | ○ | － |
| 空調設備点検（法定） | 1回／3年 | ○ | － |
| 次亜注入機点検（メーカー点検） | 1回／年 | － | ○ |
| 自家用電気工作物点検（隔月） | 1回／2月 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（年次） | 1回／年 | ○ | － |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務 | | | |
| 法定外検査※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 処理工程管理 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | ○ | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※2 | 発生時 | ○ | △ |

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

<第一期>

| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
|---------------------|--------|---------|------|
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 受電盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 変圧器盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 送水ポンプ盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 直流電源盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 小峰計装盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 計装盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 送水ポンプ点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 検水ポンプ操作盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 残塩計点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 残塩計点検（メーカー点検） | 1回／年 | － | ○ |
| No.1緊急遮断弁制御盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| No.2緊急遮断弁制御盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| No.1油圧装置点検 | 2回／週 | － | ○ |
| No.2油圧装置点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 自家用電気工作物点検（隔月） | 1回／2月 | － | ○ |
| 自家用電気工作物点検（年次） | 1回／年 | － | ○ |
| 地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検） | 不定期 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
|---------------------|--------|---------|------|
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 受電盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 計装盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| UPS装置点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 流量計点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 給水ポンプ制御盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 送水ポンプ点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 残塩計点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 残塩計点検（メーカー点検） | 1回／年 | － | ○ |
| 遮断弁制御盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 油圧装置点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 自家用電気工作物点検（隔月） | 1回／2月 | － | ○ |
| 自家用電気工作物点検（年次） | 1回／年 | － | ○ |
| 地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検） | 不定期 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

<第二期>

| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
|---------------------|--------|---------|---------|
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 受電盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 変圧器盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 送水ポンプ盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 直流電源盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 小峰計装盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 計装盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 送水ポンプ点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 検水ポンプ操作盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 残塩計点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 残塩計点検（メーカー点検） | 1回／年 | － | ○ |
| No.1緊急遮断弁制御盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| No.2緊急遮断弁制御盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| No.1油圧装置点検 | 2回／週 | ○ | － |
| No.2油圧装置点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（隔月） | 1回／2月 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（年次） | 1回／年 | ○ | － |
| 地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検） | 不定期 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | ○ | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※2 | 発生時 | ○ | △ |

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
|---------------------|--------|---------|---------|
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 受電盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 計装盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| UPS装置点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 流量計点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 給水ポンプ制御盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 送水ポンプ点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 残塩計点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 残塩計点検（メーカー点検） | 1回／年 | － | ○ |
| 遮断弁制御盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 油圧装置点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（隔月） | 1回／2月 | ○ | － |
| 自家用電気工作物点検（年次） | 1回／年 | ○ | － |
| 地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検） | 不定期 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | ○ | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※2 | 発生時 | ○ | △ |

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

| <第一期> | | | |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| 城南減圧水槽 | | 小峰配水系統 | |
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 計装テレメーター盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（毎日検査） | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |
| ※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象 | | | |
| 板橋加圧ポンプ所 | | | |
| 小峰配水系統 | | | |
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| ポンプ盤点検 | 2回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | なし | － | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | なし | － | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | － | ○ |
| 機械警備業務 | なし | － | － |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |
| 石橋水源池 | | | |
| 片浦配水系統 | | | |
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（水源地点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | なし | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |
| ※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象 | | | |
| 米神水源池 | | | |
| 片浦配水系統 | | | |
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（水源地点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | なし | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |
| ※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象 | | | |
| <第二期> | | | |
| 城南減圧水槽 | | 小峰配水系統 | |
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| 計装テレメーター盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| テレメーター点検（メーカー点検） | 1回／3年 | － | ○ |
| 点検作業に伴うバルブ操作等現地作業 | 適宜 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（毎日検査） | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | ○ | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※2 | 発生時 | ○ | △ |
| ※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象 | | | |
| ※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする | | | |
| 板橋加圧ポンプ所 | | 小峰配水系統 | |
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | － |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | ○ | － |
| 保守点検業務（配水池点検） | | | |
| ポンプ盤点検 | 2回／週 | ○ | － |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | ○（限度額内） | ○（限度額外） |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | なし | － | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | ○ | － |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | なし | － | － |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | なし | － | － |
| 災害、事故及び緊急時対応業務※1 | 発生時 | ○ | △ |
| ※1 業務範囲を超える部分は本市範囲とする | | | |
| 石橋水源池 | | 片浦配水系統 | |
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（水源地点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |
| ※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象 | | | |
| 米神水源池 | | 片浦配水系統 | |
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（水源地点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |
| ※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象 | | | |

<第一期>

| 根府川第一水源池 | | 片浦配水系統 | |
|----------------|--------|---------|------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（水源地点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | － |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | なし | － | － |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

| 根府川第二水源地 | | 片浦配水系統 | |
|----------------|--------|---------|------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（水源地点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | － |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械整備業務 | なし | － | － |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

| 根府川第三水源地 | | 片浦配水系統 | |
|----------------|--------|---------|------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（水源地点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | ○ |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

| 根府川第一浄水場 | | 片浦配水系統 | |
|----------------|--------|---------|------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（浄水場点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該水源地の原水とろ過水を対象

<第二期>

| 根府川第一水源地 | | 片浦配水系統 | |
|----------------|--------|---------|------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（水源地点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | － |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | なし | － | － |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

| 根府川第二水源地 | | 片浦配水系統 | |
|----------------|--------|---------------|------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 ○（監視） | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回/週 | － | ○ |
| 保守点検業務（水源地点検） | 2回/週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | － |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | なし | － | － |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

| 根府川第三水源地 | | 片浦配水系統 | |
|----------------|--------|---------|------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（水源地点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | － |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

| 根府川第一浄水場 | | 片浦配水系統 | |
|--------------------|--------|---------------|------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 ○（監視） | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○ | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（浄水場点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該水源地の原水とろ過水を対象

<第一期>

| 根府川第二浄水場 | | 片浦配水系統 | |
|----------------|--------|---------|------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（浄水場点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | ○ | － |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該水源地の原水、浄水と管末を対象

| 石橋配水池 | 片浦配水系統 | | |
|--------------------|--------|---------|------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（配水池点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | － |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械整備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
|--------------------|--------|---------|------|
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（配水池点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
|--------------------|--------|---------|------|
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（配水池点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | － |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

<第二期>

| 根府川第二浄水場 | | 片浦配水系統 | |
|--------------------|--------|---------|------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（浄水場点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○（監視） | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該水源地の原水、浄水と管末を対象

| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
|--------------------|--------|---------|------|
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（配水池点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

| 米神配水池 | | 片浦配水系統 | |
|--------------------|--------|---------|------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（配水池点検） | 5回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 燃料調達業務 | 適宜 | － | ○ |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

| 根府川高区配水池 | | 片浦配水系統 | |
|--------------------|--------|---------|------|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（配水池点検） | 2回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | － |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

<第一期>

| 根府川低区配水池 | | 片浦配水系統 | | |
|--------------------|--------|---------|------|--|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 | |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ | |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ | |
| 保守点検業務（配水池点検） | 2回／週 | － | ○ | |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ | |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － | |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ | |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － | |
| 燃料調達業務 | なし | － | － | |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ | |
| 保安業務 | | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － | |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ | |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ | |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

| 江之浦配水池 | | 片浦配水系統 | | |
|--------------------|--------|---------|------|--|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 | |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ | |
| 保守点検業務（構造物点検） | 5回／週 | － | ○ | |
| 保守点検業務（配水池点検） | 5回／週 | － | ○ | |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ | |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － | |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ | |
| 薬品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ | |
| 燃料調達業務 | なし | － | － | |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ | |
| 保安業務 | | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － | |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ | |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ | |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

| 業務項目 | | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
|------------------|--|------|---------|------|
| 運転管理業務 | | 通年 | － | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（配水池点検） | | 2回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | | 適宜 | － | － |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査） | | なし | － | － |
| 消耗品調達管理業務 | | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | | なし | － | － |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |

<第二期>

| 根府川低区配水池 | | 片浦配水系統 | | |
|--------------------|--------|---------|------|--|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 | |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ | |
| 保守点検業務（構造物点検） | 2回／週 | － | ○ | |
| 保守点検業務（配水池点検） | 2回／週 | － | ○ | |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | － | |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － | |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ | |
| 薬品調達管理業務 | なし | － | － | |
| 燃料調達業務 | なし | － | － | |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ | |
| 保安業務 | | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － | |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ | |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ | |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

| 江之浦配水池 | | 片浦配水系統 | | |
|--------------------|--------|---------|------|--|
| 業務項目 | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 | |
| 運転管理業務 | 通年 | ○（監視） | ○ | |
| 保守点検業務（構造物点検） | 5回／週 | － | ○ | |
| 保守点検業務（配水池点検） | 5回／週 | － | ○ | |
| 修繕業務（計画外修繕） | 適宜 | － | ○ | |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査）※1 | 通年（定期） | ○ | － | |
| 消耗品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ | |
| 薬品調達管理業務 | 適宜 | － | ○ | |
| 燃料調達業務 | なし | － | － | |
| 植栽管理及び清掃業務 | 適宜 | － | ○ | |
| 保安業務 | | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | 通年 | ○ | － | |
| 機械警備業務 | 通年 | － | ○ | |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ | |

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

| 業務項目 | | 業務頻度 | 委託範囲 | 直営範囲 |
|------------------|--|------|---------|------|
| 運転管理業務 | | 通年 | － | ○ |
| 保守点検業務（構造物点検） | | 2回／週 | － | ○ |
| 保守点検業務（配水池点検） | | 2回／週 | － | ○ |
| 修繕業務（計画外修繕） | | 適宜 | － | － |
| 水質管理業務（法定外・毎日検査） | | なし | － | － |
| 消耗品調達管理業務 | | 適宜 | － | ○ |
| 薬品調達管理業務 | | なし | － | － |
| 燃料調達業務 | | なし | － | － |
| 植栽管理及び清掃業務 | | 適宜 | － | ○ |
| 保安業務 | | | | |
| 連絡対応、入退場管理 | | 通年 | ○ | － |
| 機械警備業務 | | なし | － | － |
| 災害、事故及び緊急時対応業務 | | 発生時 | ○（連絡調整） | ○ |