

場外施設の運転維持管理業務一覧

<第一期>

飯泉取水ポンプ所		中河原配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務（電話連絡対応を含む）	通年	○	－
保守点検業務（水源地点検）			
送水ポンプ点検（1号～3号）	5回／週	○	－
操作盤点検	5回／週	○	－
自家用電気工作物点検（年次）	1回／年	－	○
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	○（限度額内）	○（限度額外）
水質管理業務（法定外）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	なし	－	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	なし	－	－
機械警備業務	なし	－	－
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○	△

※1 水質管理業務は高田浄水場に到達する原水を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

<第二期>

飯泉取水ポンプ所		中河原配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務（電話連絡対応を含む）	通年	○	－
保守点検業務（水源地点検）			
送水ポンプ点検（1号～3号）	5回／週	○	－
操作盤点検	5回／週	○	－
自家用電気工作物点検	1回／年	－	○
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	○（限度額内）	○（限度額外）
水質管理業務（法定外）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	なし	－	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	なし	－	－
機械警備業務	なし	－	－
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○	△

※1 水質管理業務は高田浄水場に到達する原水を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

中河原配水池		中河原配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（配水池点検）			
低圧盤点検	2回／週	○	－
計装盤点検	2回／週	○	－
緊急遮断弁操作盤点検	2回／週	○	－
地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検）	不定期	－	○
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※2	発生時	○	△

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

中河原配水池		中河原配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（配水池点検）			
低圧盤点検	2回／週	○	－
計装盤点検	2回／週	○	－
緊急遮断弁操作盤点検	2回／週	○	－
地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検）	不定期	－	○
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	○（限度額内）	○（限度額外）
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※2	発生時	○	△

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

下曽我加圧ポンプ所		中河原配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（配水池点検）			
受電切替盤点検	2回／週	○	－
ポンプ盤点検	2回／週	○	－
計装盤点検	2回／週	○	－
CVCF盤点検	2回／週	○	－
残塩計点検	2回／週	○	－
残塩計点検（メーカー）	1回／年	－	○
送水ポンプ点検	2回／週	○	－
流入弁点検	2回／週	○	－
自家用電気工作物点検（隔月）	1回／2月	○	－
自家用電気工作物点検（年次）	1回／年	○	－
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務	なし	－	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	－	○
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※1	発生時	○	△

※1業務範囲を超える部分は本市範囲とする

下曽我加圧ポンプ所		中河原配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（配水池点検）			
受電切替盤点検	2回／週	○	－
ポンプ盤点検	2回／週	○	－
計装盤点検	2回／週	○	－
CVCF盤点検	2回／週	○	－
残塩計点検	2回／週	○	－
残塩計点検（メーカー）	1回／年	－	○
送水ポンプ点検	2回／週	○	－
流入弁点検	2回／週	○	－
自家用電気工作物点検（隔月）	1回／2月	○	－
自家用電気工作物点検（年次）	1回／年	○	－
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	○（限度額内）	○（限度額外）
水質管理業務	なし	－	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	○	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※1	発生時	○	△

※1業務範囲を超える部分は本市範囲とする

<第一期>

久野配水池	久野配水系統		
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（配水池点検）			
受電盤点検	2回／週	○	－
変圧器盤点検	2回／週	○	－
送水ポンプ盤点検	2回／週	○	－
補機継電器盤点検	2回／週	○	－
直流電源盤点検	2回／週	○	－
遠方監視制御盤点検	2回／週	○	－
計装盤点検	2回／週	○	－
ポンプ室点検	2回／週	○	－
遮断弁室点検	2回／週	○	－
緊急遮断弁制御盤点検	2回／週	○	－
自家用電気工作物点検（隔月）	1回／2月	○	－
自家用電気工作物点検（年次）	1回／年	○	－
地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検）	不定期	－	○
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	－	○
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※2	発生時	○	△

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

新久野配水池	久野配水系統		
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（配水池点検）			
受電切替盤点検	2回／週	○	－
送水ポンプ盤点検	2回／週	○	－
無停電電源盤点検	2回／週	○	－
計装盤点検	2回／週	○	－
送水ポンプ点検	2回／週	○	－
残塩計点検	2回／週	○	－
残塩計点検（メーカー）	1回／年	－	○
緊急遮断弁制御盤点検	2回／週	○	－
自家用電気工作物点検（隔月）	1回／2月	○	－
自家用電気工作物点検（年次）	1回／年	○	－
地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検）	不定期	－	○
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	－	○
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※2	発生時	○	△

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

<第二期>

久野配水池	久野配水系統		
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（配水池点検）			
受電盤点検	2回／週	○	－
変圧器盤点検	2回／週	○	－
送水ポンプ盤点検	2回／週	○	－
補機継電器盤点検	2回／週	○	－
直流電源盤点検	2回／週	○	－
遠方監視制御盤点検	2回／週	○	－
計装盤点検	2回／週	○	－
ポンプ室点検	2回／週	○	－
遮断弁室点検	2回／週	○	－
緊急遮断弁制御盤点検	2回／週	○	－
自家用電気工作物点検（隔月）	1回／2月	○	－
自家用電気工作物点検（年次）	1回／年	○	－
地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検）	不定期	－	○
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	○（限度額内）	○（限度額外）
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	○	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※2	発生時	○	△

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

新久野配水池	久野配水系統		
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（配水池点検）			
受電切替盤点検	2回／週	○	－
送水ポンプ盤点検	2回／週	○	－
無停電電源盤点検	2回／週	○	－
計装盤点検	2回／週	○	－
送水ポンプ点検	2回／週	○	－
残塩計点検	2回／週	○	－
残塩計点検（メーカー）	1回／年	－	○
緊急遮断弁制御盤点検	2回／週	○	－
自家用電気工作物点検（隔月）	1回／2月	○	－
自家用電気工作物点検（年次）	1回／年	○	－
地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検）	不定期	－	○
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	○（限度額内）	○（限度額外）
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	○	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※2	発生時	○	△

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

<第一期>			
諏訪原配水池		久野配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（配水池点検）			
受電計装盤点検	2回／週	○	－
UPS装置点検	2回／週	○	－
給水ポンプ制御盤点検	2回／週	○	－
送水ポンプ点検	2回／週	○	－
自家用電気工作物点検（隔月）	1回／2月	○	－
自家用電気工作物点検（年次）	1回／年	○	－
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	－	○
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※2	発生時	○	△
※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象			
※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする			
<第二期>			
諏訪原配水池		久野配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（配水池点検）			
受電計装盤点検	2回／週	○	－
UPS装置点検	2回／週	○	－
給水ポンプ制御盤点検	2回／週	○	－
送水ポンプ点検	2回／週	○	－
自家用電気工作物点検（隔月）	1回／2月	○	－
自家用電気工作物点検（年次）	1回／年	○	－
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	○（限度額内）	○（限度額外）
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	○	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※2	発生時	○	△
※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象			
※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする			
第一水源地		小峰配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○（遠方監視制御）	○
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	－	○
保守点検業務（水源地点検）			
取水ポンプ盤点検	2回／週	－	○
取水ポンプ点検（水位測定含む）	2回／週	－	○
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○
※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象			
第一水源地		小峰配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（水源地点検）			
取水ポンプ盤点検	2回／週	○	－
取水ポンプ点検（水位測定含む）	2回／週	○	－
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	○（限度額内）	○（限度額外）
水質管理業務（法定外）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※2	発生時	○	△
※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象			
※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする			
中曽根補助水源地		小峰配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○（遠方監視制御）	○
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	－	○
保守点検業務（水源地点検）			
深井戸水中ポンプ盤点検	2回／週	－	○
取水ポンプ点検（水位測定含む）	2回／週	－	○
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○
※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象			
中曽根補助水源地		小峰配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（水源地点検）			
深井戸水中ポンプ盤点検	2回／週	○	－
取水ポンプ点検（水位測定含む）	2回／週	○	－
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	○（限度額内）	○（限度額外）
水質管理業務（法定外）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※2	発生時	○	△
※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象			
※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする			

<第一期>

第二水源 地		小峰配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○ (遠方監視制御)	○
保守点検業務 (構造物点検)	5回/週	－	○
保守点検業務 (水源地点検)			
受電盤点検	5回/週	－	○
主変圧器盤点検	5回/週	－	○
切替盤点検	5回/週	－	○
200V動力変圧器盤点検	5回/週	－	○
照明変圧器盤点検	5回/週	－	○
電気室温度点検	5回/週	－	○
取水ポンプ盤点検	5回/週	－	○
取水ポンプ点検 (No.1～No.2) (水位測定含む)	5回/週	－	○
調整池送水ポンプ盤点検	5回/週	－	○
送水ポンプ点検	5回/週	－	○
補機盤点検	5回/週	－	○
計装盤点検	5回/週	－	○
ポンプ室点検	5回/週	－	○
電気室換気点検	5回/週	－	○
ポンプ室換気点検	5回/週	－	○
自家発電機換気点検	5回/週	－	○
次亜注入ポンプ操作盤点検	5回/週	－	○
次亜塩素タンク点検	5回/週	－	○
第一水源地水質計器点検	5回/週	－	○
第一水源地水質計器点検 (メーカー点検)	1回/年	－	○
中曽根補助水源地水質計器点検	5回/週	－	○
中曽根補助水源地水質計器点検 (メーカー点検)	1回/年	－	○
第二水源地No.1水質計器点検	5回/週	－	○
第二水源地No.1水質計器点検 (メーカー点検)	1回/年	－	○
第二水源地No.2水質計器点検	5回/週	－	○
第二水源地No.2水質計器点検 (メーカー点検)	1回/年	－	○
消防設備点検 (法定)	2回/年	－	○
次亜注入機点検 (メーカー点検)	1回/年	－	○
自家用電気工作物点検 (隔月)	1回/2月	－	○
自家用電気工作物点検 (年次)	1回/年	－	○
テレメーター点検 (メーカー点検)	1回/3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	－	○
修繕業務 (計画外修繕)	適宜	－	○
水質管理業務			
法定外検査※1	通年 (定期)	○	－
処理工程管理	通年 (定期)	－	○
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	適宜	－	○
燃料調達業務	適宜	－	○
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○ (連絡調整)	○

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

<第二期>

第二水源 地		小峰配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務 (構造物点検)	5回/週	○	－
保守点検業務 (水源地点検)			
受電盤点検	5回/週	○	－
主変圧器盤点検	5回/週	○	－
切替盤点検	5回/週	○	－
200V動力変圧器盤点検	5回/週	○	－
照明変圧器盤点検	5回/週	○	－
電気室温度点検	5回/週	○	－
取水ポンプ盤点検	5回/週	○	－
取水ポンプ点検 (No.1～No.2) (水位測定含む)	5回/週	○	－
調整池送水ポンプ盤点検	5回/週	○	－
送水ポンプ点検	5回/週	○	－
補機盤点検	5回/週	○	－
計装盤点検	5回/週	○	－
ポンプ室点検	5回/週	○	－
電気室換気点検	5回/週	○	－
ポンプ室換気点検	5回/週	○	－
自家発電機換気点検	5回/週	○	－
次亜注入ポンプ操作盤点検	5回/週	○	－
次亜塩素タンク点検	5回/週	○	－
第一水源地水質計器点検	5回/週	○	－
第一水源地水質計器点検 (メーカー点検)	1回/年	－	○
中曽根補助水源地水質計器点検	5回/週	○	－
中曽根補助水源地水質計器点検 (メーカー点検)	1回/年	－	○
第二水源地No.1水質計器点検	5回/週	○	－
第二水源地No.1水質計器点検 (メーカー点検)	1回/年	－	○
第二水源地No.2水質計器点検	5回/週	○	－
第二水源地No.2水質計器点検 (メーカー点検)	1回/年	－	○
消防設備点検 (法定)	2回/年	○	－
次亜注入機点検 (メーカー点検)	1回/年	－	○
自家用電気工作物点検 (隔月)	1回/2月	○	－
自家用電気工作物点検 (年次)	1回/年	○	－
テレメーター点検 (メーカー点検)	1回/3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務 (計画外修繕)	適宜	○ (限度額内)	○ (限度額外)
水質管理業務			
法定外検査※1	通年 (定期)	○	－
処理工程管理	通年 (定期)	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	適宜	○	－
燃料調達業務	適宜	○	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※2	発生時	○	△

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

<第一期>

小峰配水池		小峰配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○（監視）	○
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	－	○
保守点検業務（配水池点検）			
受電盤点検	2回／週	－	○
変圧器盤点検	2回／週	－	○
送水ポンプ盤点検	2回／週	－	○
直流電源盤点検	2回／週	－	○
小峰計装盤点検	2回／週	－	○
計装盤点検	2回／週	－	○
送水ポンプ点検	2回／週	－	○
検水ポンプ操作盤点検	2回／週	－	○
残塩計点検	2回／週	－	○
残塩計点検（メーカー点検）	1回／年	－	○
No.1緊急遮断弁制御盤点検	2回／週	－	○
No.2緊急遮断弁制御盤点検	2回／週	－	○
No.1油圧装置点検	2回／週	－	○
No.2油圧装置点検	2回／週	－	○
自家用電気工作物点検（隔月）	1回／2月	－	○
自家用電気工作物点検（年次）	1回／年	－	○
地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検）	不定期	－	○
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	－	○
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

<第二期>

小峰配水池		小峰配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（配水池点検）			
受電盤点検	2回／週	○	－
変圧器盤点検	2回／週	○	－
送水ポンプ盤点検	2回／週	○	－
直流電源盤点検	2回／週	○	－
小峰計装盤点検	2回／週	○	－
計装盤点検	2回／週	○	－
送水ポンプ点検	2回／週	○	－
検水ポンプ操作盤点検	2回／週	○	－
残塩計点検	2回／週	○	－
残塩計点検（メーカー点検）	1回／年	－	○
No.1緊急遮断弁制御盤点検	2回／週	○	－
No.2緊急遮断弁制御盤点検	2回／週	○	－
No.1油圧装置点検	2回／週	○	－
No.2油圧装置点検	2回／週	○	－
自家用電気工作物点検（隔月）	1回／2月	○	－
自家用電気工作物点検（年次）	1回／年	○	－
地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検）	不定期	－	○
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	○（限度額内）	○（限度額外）
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	○	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※2	発生時	○	△

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

水之尾配水池		小峰配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○（監視）	○
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	－	○
保守点検業務（配水池点検）			
受電盤点検	2回／週	－	○
計装盤点検	2回／週	－	○
UPS装置点検	2回／週	－	○
流量計点検	2回／週	－	○
給水ポンプ制御盤点検	2回／週	－	○
送水ポンプ点検	2回／週	－	○
残塩計点検	2回／週	－	○
残塩計点検（メーカー点検）	1回／年	－	○
遮断弁制御盤点検	2回／週	－	○
油圧装置点検	2回／週	－	○
自家用電気工作物点検（隔月）	1回／2月	－	○
自家用電気工作物点検（年次）	1回／年	－	○
地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検）	不定期	－	○
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	－	○
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

水之尾配水池		小峰配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（配水池点検）			
受電盤点検	2回／週	○	－
計装盤点検	2回／週	○	－
UPS装置点検	2回／週	○	－
流量計点検	2回／週	○	－
給水ポンプ制御盤点検	2回／週	○	－
送水ポンプ点検	2回／週	○	－
残塩計点検	2回／週	○	－
残塩計点検（メーカー点検）	1回／年	－	○
遮断弁制御盤点検	2回／週	○	－
油圧装置点検	2回／週	○	－
自家用電気工作物点検（隔月）	1回／2月	○	－
自家用電気工作物点検（年次）	1回／年	○	－
地震計・緊急遮断弁点検（メーカー点検）	不定期	－	○
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	○（限度額内）	○（限度額外）
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	○	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※2	発生時	○	△

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

<第一期>

城南減圧水槽		小峰配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○（監視）	○
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	－	○
保守点検業務（配水池点検）			
計装テレメーター盤点検	2回／週	－	○
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（毎日検査）	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

板橋加圧ポンプ所		小峰配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○（監視）	○
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	－	○
保守点検業務（配水池点検）			
ポンプ盤点検	2回／週	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	なし	－	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	なし	－	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	－	○
機械警備業務	なし	－	－
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○

石橋水源地		片浦配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○（監視）	○
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	－	○
保守点検業務（水源地点検）	2回／週	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	－	○
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	なし	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

米神水源地		片浦配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○（監視）	○
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	－	○
保守点検業務（水源地点検）	2回／週	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	－	○
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	なし	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

<第二期>

城南減圧水槽		小峰配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（配水池点検）			
計装テレメーター盤点検	2回／週	○	－
テレメーター点検（メーカー点検）	1回／3年	－	○
点検作業に伴うバルブ操作等現地作業	適宜	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	○（限度額内）	○（限度額外）
水質管理業務（毎日検査）	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	○	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務※2	発生時	○	△

※1 水質管理業務は第二水源地に集水される原水を対象

※2 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

板橋加圧ポンプ所		小峰配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○	－
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	○	－
保守点検業務（配水池点検）			
ポンプ盤点検	2回／週	○	－
修繕業務（計画外修繕）	適宜	○（限度額内）	○（限度額外）
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	なし	－	－
消耗品調達管理業務	適宜	○	－
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	なし	－	－
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	なし	－	－
災害、事故及び緊急時対応業務※1	発生時	○	△

※1 業務範囲を超える部分は本市範囲とする

石橋水源地		片浦配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○（監視）	○
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	－	○
保守点検業務（水源地点検）	2回／週	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	－	○
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

米神水源地		片浦配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○（監視）	○
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	－	○
保守点検業務（水源地点検）	2回／週	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	適宜	－	○
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

＜第一期＞

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

※1 水質管理業務は当該水源地の原水とろ過水を対象

＜第二期＞

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

※1 水質管理業務は当該水源地の原水を対象

※1 水質管理業務は当該水源地の原水とろ過水を対象

＜第一期＞

※1 水質管理業務は当該水源地の原水、浄水と管末を対象

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

＜第二期＞

※1 水質管理業務は当該水源地の原水、浄水と管末を対象

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

<第一期>

根府川低区配水池		片浦配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○（監視）	○
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	－	○
保守点検業務（配水池点検）	2回／週	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

江之浦配水池		片浦配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○（監視）	○
保守点検業務（構造物点検）	5回／週	－	○
保守点検業務（配水池点検）	5回／週	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	適宜	－	○
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

根府川加圧ポンプ所		片浦配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	－	○
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	－	○
保守点検業務（配水池点検）	2回／週	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外・毎日検査）	なし	－	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	なし	－	－
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○

<第二期>

根府川低区配水池		片浦配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○（監視）	○
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	－	○
保守点検業務（配水池点検）	2回／週	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

江之浦配水池		片浦配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	○（監視）	○
保守点検業務（構造物点検）	5回／週	－	○
保守点検業務（配水池点検）	5回／週	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外・毎日検査）※1	通年（定期）	○	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	適宜	－	○
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	通年	－	○
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○

※1 水質管理業務は当該配水池の管末を対象

根府川加圧ポンプ所		片浦配水系統	
業務項目	業務頻度	委託範囲	直営範囲
運転管理業務	通年	－	○
保守点検業務（構造物点検）	2回／週	－	○
保守点検業務（配水池点検）	2回／週	－	○
修繕業務（計画外修繕）	適宜	－	○
水質管理業務（法定外・毎日検査）	なし	－	－
消耗品調達管理業務	適宜	－	○
薬品調達管理業務	なし	－	－
燃料調達業務	なし	－	－
植栽管理及び清掃業務	適宜	－	○
保安業務			
連絡対応、入退場管理	通年	○	－
機械警備業務	なし	－	－
災害、事故及び緊急時対応業務	発生時	○（連絡調整）	○