令和8年度法定水質検査結果（給水栓水）

根府川低区配水池管末

番号	検査項目	水質基準	検査年月日											
		(mg/L)	2026年4月15日	2026年5月20日										
ー	水温（℃）	-	17.2	21.3										
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0										
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下		0.0001未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005以下		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	0.01以下		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01以下		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下		0.001未満										
8	六価クロム化合物	0.02以下		0.001未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04以下		0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下		0.52										
12	フッ素及びその化合物	0.8以下		0.02										
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下		0.01未満										
14	四塩化炭素	0.002以下		0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05以下		0.005未満										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下		0.0004未満										
17	ジクロロメタン	0.02以下		0.0002未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01以下		0.0002未満										
19	トリクロロエチレン	0.01以下		0.0002未満										
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下		0.000005未満										
21	ベンゼン	0.01以下		0.0002未満										
22	塩素酸	0.6以下		0.06未満										
23	クロロ酢酸	0.02以下		0.002未満										
24	クロロホルム	0.06以下		0.0002未満										
25	ジクロロ酢酸	0.03以下		0.002未満										
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下		0.0003										
27	臭素酸	0.01以下		0.001未満										
28	総トリハロメタン	0.1以下		0.0008未満										
29	トリクロロ酢酸	0.03以下		0.002未満										
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下		0.0002未満										
31	ブロモホルム	0.09以下		0.0002未満										
32	ホルムアルデヒド	0.08以下		0.001未満										
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下		0.01未満										
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下		0.02未満										
35	鉄及びその化合物	0.3以下		0.02未満										
36	銅及びその化合物	1.0以下		0.01未満										
37	ナトリウム及びその化合物	200以下		3.6										
38	マンガン及びその化合物	0.05以下		0.001未満										
39	塩化物イオン	200以下	2.8	2.9										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下		24										
41	蒸発残留物	500以下		94										
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下		0.02未満										
43	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	0.02以下		0.005未満										
46	フェノール類	0.005以下		0.0005未満										
47	有機物(TOC)	3以下	0.1未満	0.1未満										
48	pH値	5.8以上8.6以下	8.1	7.8										
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度(度)	5以下	0.5未満	0.5未満										
52	濁度(度)	2以下	0.1未満	0.1未満										
ー	残留塩素	0.1以上（遊離）	0.31	0.35										