令和8年度法定水質検査結果（給水栓水）

根府川第二浄水場管末

番号	検査項目	水質基準	検査年月日											
		(mg/L)	2026年4月15日											
ー	水温（℃）	-	15.8											
1	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下												
8	六価クロム化合物	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下												
14	四塩化炭素	0.002以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下												
17	ジクロロメタン	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	0.01以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下												
21	ベンゼン	0.01以下												
22	塩素酸	0.6以下												
23	クロロ酢酸	0.02以下												
24	クロロホルム	0.06以下												
25	ジクロロ酢酸	0.03以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下												
27	臭素酸	0.01以下												
28	総トリハロメタン	0.1以下												
29	トリクロロ酢酸	0.03以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下												
31	ブロモホルム	0.09以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下												
35	鉄及びその化合物	0.3以下												
36	銅及びその化合物	1.0以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05以下												
39	塩化物イオン	200以下	3.2											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下												
41	蒸発残留物	500以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
43	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	0.02以下												
46	フェノール類	0.005以下												
47	有機物(TOC)	3以下	0.1未満											
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.8											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度(度)	5以下	0.5未満											
52	濁度(度)	2以下	0.1未満											
ー	残留塩素	0.1以上（遊離）	0.28											