

令和7年度

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(小田原市清掃工場)

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

(1)一般廃棄物の種類：可燃性一般廃棄物

(2)焼却量

(単位:t)

	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
4月	-	1,974	1,775	-
5月	-	2,149	1,874	-
6月	-	2,012	1,734	-
7月	-	2,040	1,803	-
8月	-	1,185	1,585	712
9月	-	2,005	-	1,775

	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
10月	-	2,149	-	1,648
11月	-	2,185	-	1,859
12月	-	2,214	-	1,415
1月	-	2,193	1,571	-
2月	-			
3月	-			
小計	-	20,106	10,342	7,409
合計				37,857

2. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

	1号排ガス冷却室	2号排ガス冷却室	3号排ガス冷却室	4号排ガス冷却室
年月日			令和7年10月20日～10月24日	令和7年6月10日～6月13日

バグフィルター設備は空気自動洗浄装置により毎日実施。

3. 測定結果 (全時間平均値の月平均値)

号炉	1号炉			2号炉		
	燃烧ガス温度(°C)	集塵機入口温度(°C)	煙突出口CO濃度(ppm)	燃烧ガス温度(°C)	集塵機入口温度(°C)	煙突出口CO濃度(ppm)
4月	-	-	-	926	190	14
5月	-	-	-	923	190	14
6月	-	-	-	923	190	15
7月	-	-	-	920	190	14
8月	-	-	-	919	190	12
9月	-	-	-	922	190	11
10月	-	-	-	921	190	14
11月	-	-	-	922	190	16
12月	-	-	-	924	190	19
1月	-	-	-	925	190	19
2月	-	-	-			
3月	-	-	-			

号炉	3号炉			4号炉		
	燃烧ガス温度(°C)	集塵機入口温度(°C)	煙突出口CO濃度(ppm)	燃烧ガス温度(°C)	集塵機入口温度(°C)	煙突出口CO濃度(ppm)
4月	923	190	8	-	-	-
5月	920	190	8	-	-	-
6月	921	190	6	-	-	-
7月	922	190	5	-	-	-
8月	921	190	6	921	190	12
9月	-	-	-	924	190	11
10月	-	-	-	922	190	11
11月	-	-	-	924	190	10
12月	-	-	-	924	190	11
1月	922	190	6	-	-	-
2月						
3月						

4. 排ガス測定結果

①硫黄酸化物量(単位: Nm³/h)

	採取場所	測定日	結果が得られた日	測定結果	規制値	測定日	結果が得られた日	測定結果	規制値
1号炉	バグフィルタ出口								
2号炉	バグフィルタ出口	12月23日	1月14日	0.2841	46.07				
3号炉	バグフィルタ出口	1月7日	1月26日	0.3178	44.89				
4号炉	バグフィルタ出口	12月23日	1月14日	0.4509	45.15				

②ばいじん濃度(単位: g/Nm³)

	採取場所	測定日	結果が得られた日	測定結果	規制値	測定日	結果が得られた日	測定結果	規制値
1号炉	バグフィルタ出口								
2号炉	バグフィルタ出口	12月23日	1月14日	<0.0010	0.08				
3号炉	バグフィルタ出口	1月7日	1月26日	0.0020	0.15				
4号炉	バグフィルタ出口	12月23日	1月14日	0.0010	0.15				

③塩化水素濃度(単位: mg/Nm³)

	採取場所	測定日	結果が得られた日	測定結果	規制値	測定日	結果が得られた日	測定結果	規制値
1号炉	バグフィルタ出口								
2号炉	バグフィルタ出口	12月23日	1月14日	32	700				
3号炉	バグフィルタ出口	1月7日	1月26日	32	700				
4号炉	バグフィルタ出口	12月23日	1月14日	170	700				

④窒素酸化物濃度(単位: ppm)

	採取場所	測定日	結果が得られた日	測定結果	規制値	測定日	結果が得られた日	測定結果	規制値
1号炉	バグフィルタ出口								
2号炉	バグフィルタ出口	12月23日	1月14日	120	250				
3号炉	バグフィルタ出口	1月7日	1月26日	57	250				
4号炉	バグフィルタ出口	12月23日	1月14日	80	250				

⑤水銀濃度(単位: μg/Nm³)

	採取場所	測定日	結果が得られた日	測定結果	規制値	測定日	結果が得られた日	測定結果	規制値
1号炉	バグフィルタ出口								
2号炉	バグフィルタ出口	12月23日	1月14日	5.9	50				
3号炉	バグフィルタ出口	1月7日	1月26日	5.1	50				
4号炉	バグフィルタ出口	12月23日	1月14日	4.7	50				

⑥ダイオキシン類濃度(単位: ng-TEQ/Nm³)

	採取場所	測定日	結果が得られた日	測定結果	規制値
1号炉	バグフィルタ出口				
2号炉	バグフィルタ出口				
3号炉	バグフィルタ出口				
4号炉	バグフィルタ出口				